

Ermittlung des Überwachungsturnus für Anlagen nach § 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 WHG (Risikobewertung)

Betreiber:	Landkreis Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt
Standort:	Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle, Rothmühle 2, 97493 Bergtheim
Anlage:	Sickerwasserreinigungsanlage

Hauptgruppe	Untergruppe	Kriterium	Ergebnis	Punkte	Auswertungsfeld							
Anlagenbezug (max. 4)	Größenklassifizierung Komplexität	Berichtspflicht gemäß PRTR-VO	ja nein	2 0	x x							
		Art der Abwasserbehandlungsanlage	Vorbehandlung Endbehandlung	1 2								
Stoffbezug (max. 18)	Anforderungen im Bescheid (Genehmigung, Erlaubnis)	TA Luft	TA Luft Nr. 5.2.1 – 5.2.3 (staubförmige Emissionen)	ja nein	2 0	Baugenehmigung und Indirekteinleiter-genehmigung						
			TA Luft Nr. 5.2.4 – 5.2.6 (gasf. org. u. anorg. Stoffe)	ja nein	2 0							
			TA Luft Nr. 5.2.7 (krebserzeugend, toxisch)	ja nein	2 0							
			TA Luft Nr. 5.2.8 (geruchsintensiv)	ja nein	2 0							
			TA Luft Nr. 5.2.9 (bodenbelastend)	ja nein	2 0							
			TA Lärm	TA Lärm Nr. 3.2.1 (Verminderte Zusatzbelastung gegenüber dem Immissionsrichtwert)	< 3 dB(A) >3 dB(A) ZB < 6 dB(A) > 6 dB(A)		2 1 0					
		Abfall		AVV Zuordnung	gefährliche nicht gefährliche Kein Abfall		2 1 0					
			Boden	Pflicht zum Betriebsbeauftragten Abfall (AbfBeauftrV)	ja nein		2 0					
		Prüf- und Maßnahmenwert der BBodSchV			Maßnahmenwert überschritten Prüfwert überschritten Prüfwert unterschritten		2 1 0					
			örtliche Umgebung (max. 6)	Raumbedeutsam	UVP (§ 60 abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WHG)		X: pflichtig A: allg. Vorprüfung S: standortbez. VP Keine	6 4 2 0	x			
		Betreiberbezug Unfallrisiko (max. 75)					Sanierungsaufgaben im Bescheid (Genehmigung, Erlaubnis)	Sicherstellung einer Abwasserbeschaffenheit gem. Stand der Technik		ja nein	15 0	x x
								Beseitigung baulicher oder technischer Mängel		ja nein	15 0	
		Zuverlässigkeit					Nichteinhaltung von Bescheidsauflagen seit letzter Vor-Ort-Besichtigung	ja nein		15 0	x x x x	
			Gewässerverunreinigung seit letzter Vor-Ort-Besichtigung	ja nein	15 0							
anlassbezogene Inspektion wegen berechtigter Beschwerde (Kostenfolge für Betreiber)	ja nein			15 0								

Zwischensumme:	Maximale Punktzahl:	103		
	Erhaltene Punktzahl:	1		
	Bewertung:	Punkte größer/gleich 15 =	1 Jahr	
Punkte kleiner 15		3 Jahre		
Anrechnung freiwilliger Maßnahmen bei Zwischenergebnis = 1 Jahr	Teilnahme EMAS oder ISO 14001 ff (plus)	ja	Turnus = 2 Jahre	
		nein	Turnus = 1 Jahr	

Gesamtergebnis: Turnus = 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre

Anhang 2 zum Überwachungsplan